



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322316002277

认证委托人名称: Eaton Electric Limited
认证委托人地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产者名称: Eaton Electric Limited
生产者地址: Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
生产企业名称: MTL Instruments PVT Ltd
生产企业地址: No3, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India

产品名称: 齐纳式安全栅

系列、规格、型号: MTL7700 系列

标 准: GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 9 月 27 日

有效期至: 2025 年 9 月 26 日

首次发证日期: 2020 年 9 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322316002277

附 件

产品名称: 齐纳式安全栅

型号规格: MTL7741
MTL7742
MTL7743
MTL7744
MTL7745

防爆标志: [Ex ia Ga] IIC

电气参数: 非本安端电气参数:
Um=250V

本安端电气参数:

型 号	DC/AC		最高输出	最大输出	最高输出	内部等效参数	
			电压 U _o (V)	电流 I _o (mA)	功率 P _o (W)	Ci (μF)	Li (mH)
MTL7741	+(PB)	b	10	19	0.039	0.135	-
MTL7742	+(PB)	b	10	19	0.039	0.135	-
MTL7743	+(PB)	b4	10	19	0.039	0.135	-
		b4	10	19	0.039	0.135	-
		b3	10	38	0.078	0.270	-
MTL7744	+(PB)	b4	10	19	0.039	0.135	-
		b4	10	19	0.039	0.135	-
		b3	10	38	0.078	0.270	-
MTL7745	+(PB)	b	10	19	0.039	0.135	-

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



SITIiAS
Worldwide Access

证书编号: 2020322316002277

附 件

型 号	DC/AC		气体组别	最大外部参数	
				Co (μF)	Lo (mH)
MTL7741	+	b	II C	2.86	96
			II B	19.86	365
			II A	99.86	696
MTL7742	+	b	II C	2.86	96
			II B	19.86	365
			II A	99.86	696
MTL7743	+	b4	II C	2.86	96
			II B	19.86	365
			II A	99.86	696
		b4	II C	2.86	96
			II B	19.86	365
			II A	99.86	696
		b3	II C	2.73	25
			II B	19.73	91
			II A	99.73	193
MTL7744	+	b4	II C	2.86	96
			II B	19.86	365
			II A	99.86	696
		b4	II C	2.86	96
			II B	19.86	365
			II A	99.86	696
		b3	II C	2.73	25
			II B	19.73	91
			II A	99.73	193
MTL7745	+	b	II C	2.86	96
			II B	19.86	365
			II A	99.86	696

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司