



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322316002295

认证委托人名称： Eaton Electric Limited  
 认证委托人地址： Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom  
 生产者名称： Eaton Electric Limited  
 生产者地址： Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom  
 生产企业名称： MTL Instruments PVT Ltd  
 生产企业地址： No3, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India

产品名称： 齐纳式安全栅  
 系列、规格、型号： MTL7700 系列  
 标准： GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 9 月 27 日                      有效期至：2025 年 9 月 26 日

首次发证日期：2020 年 9 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批 准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322316002295

## 附件

产品名称： 齐纳式安全栅

型号规格： MTL7710  
MTL7710P  
MTL7715  
MTL7715P  
MTL7722

防爆标志： [Ex ia Ga] IIC

电气参数： 非本安端电气参数：

Um=250V

本安端电气参数：

型号	DC/AC		最高输出	最大输出	最高输出	内部等效参数	
			电压 U <sub>o</sub> (V)	电流 I <sub>o</sub> (mA)	功率 P <sub>o</sub> (W)	Ci (μF)	Li (mH)
MTL7710	+/-	a	10	200	0.5	-	-
MTL7710P	+	a	10	300	0.75	-	-
MTL7715	+/-	a	15	150	0.56	-	-
MTL7715P	+/-	a	15	291	1.09	-	-
MTL7722	+/-	a	22	147	0.81	-	-

批准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322316002295

## 附件

型号	DC/AC		气体组别	最大外部参数	
				Co (μF)	Lo (ml)
MTL7710	+/-	a	II C	3	0.91
			II B	20	2.72
			II A	100	7.25
MTL7710P	+	a	II C	3	0.395
			II B	20	1.58
			II A	100	3.16
MTL7715	+/-	a	II C	0.58	1.45
			II B	3.55	7.22
			II A	14	14
MTL7715P	+/-	a	II C	0.58	0.33
			II B	3.55	0.99
			II A	15	2.64
MTL7722	+/-	a	II C	0.165	1.65
			II B	1.14	7.22
			II A	4.2	14

批准：



### 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司