

제 2013-BO-0589 호



안 전 인 증 서

MTL Instruments PVT Ltd.

No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Switch/Prox. Safety Barrier

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
MTL7743	13-AV4BO-0589
용량·등급	[Ex ia] IIC Um = 250V, Uo = 10 V, Io=19 mA, Relay 정격: 0.5A 125VAC or 1.0A 30VDC -20℃ ≤ Tamb ≤ 60℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

MTL Instruments PVT Ltd., No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India

2013년 09월 24일

한국산업안전보건공단 이사장

