



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区赤坂八丁目11番37号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL United Kingdom Eaton Electric Limited		
品名	セイフティバリヤ (8V DC システム用)		
型式の名称	MTL710P+ (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B		
定 格	適用基準 工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JNIO SH-TR-46-1 及び 6:2015 本安回路最大電圧 10V 本安回路最大電流 300mA 本安回路最大電力 0.75W 本安回路許容キャパシタンス 20μF 本安回路許容インダクタンス 1.13mH 非本安回路許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 周囲温度 -20℃～+60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC22272 号		
有効期間	平成29年10月12日から平成32年10月11日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成29年10月12日

ルーチン試験適用

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

