



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

申請者	東京都品川区東品川1丁目8番13号 東京都港区芝大門1丁目7番5号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 エム・ディー・エス株式会社 エム・ディー・エス株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England. Power Court, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England Measurement Technology Ltd.		
品名	セイフティバリヤ (12Vシステム用)		
型式の名称	MTL715P+		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B		
定格	本安回路最大電圧 15V 本安回路最大電流 291mA 本安回路最大電力 1090mW 非本安回路許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 本安回路許容キャパシタンス 3.55μF 本安回路許容インダクタンス 0.99mH 又は 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 140μH/Ω 周囲温度 60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC17972 号		
有効期間	平成19年 5月29日 から 平成22年 5月28日まで		
	平成22年 5月29日 から 平成25年 5月28日まで		
	平成25年 5月29日 から 平成28年 5月28日まで		
	平成28年 5月29日 から 平成31年 5月28日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成19年 5月29日 記載事項変更
平成27年4月16日

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会

