



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

申請者	東京都港区芝大門町7番5号 クーバー・インダストリーズ・ジャパン株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield Luton Bedfordshire, LU2 8DL, United Kingdom Measurement Technology Ltd.		
品名	セイフティバリヤ（抵抗式温度計用）		
型式の名称	MTL 751 a c		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（i a）（非危険場所設置）		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	II C		
定格	本安回路 最大電圧 2 V 最大電流 200 mA 最大電力 0.05 W 許容キャパシタンス 100 μ F 許容インダクタンス 0.96 mH 非本安回路 許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz、DC 250 V 周囲温度 -20℃～+60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC20189 号		
有効期間	平成24年 6月15日 から 平成27年 6月14日まで		
	平成 27年 6月15日 から 平成30年 6月14日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成24年 6月15日

記載事項変更

平成27年4月16日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 長

