



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

申請者	東京都品川区東五反田1丁目8番13号 東京都港区芝大門二丁目7番6号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 エム・アイ・エス・エル・エス・エル・エス株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JL, England Measurement Technology Ltd.		
品名	セイフティバリヤ (抵抗式温度計用)		
型式の名称	MTL 755 ac		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	II C		
定格	本安回路最大電圧 6 V 本安回路最大電流 600 mA 本安回路最大電力 0.45 W 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 本安回路許容キャパシタンス 40 μ F 本安回路許容インダクタンス 0.13 mH 又は 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 69 μ H/ Ω 周囲温度 60 $^{\circ}$ C		
使用条件			
型式検定合格番号	第TC16526号 第TC16526号		
有効期間	平成15年 9月 4日 から 平成18年 9月 3日まで 平成18年 9月 4日 から 平成21年 9月 3日まで 平成21年 9月 4日 から 平成24年 9月 3日まで 平成24年 9月 4日 から 平成27年 9月 3日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成15年 9月 4日 記載事項変更
平成27年4月16日

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成 27 年 9 月 4 日から平成 30 年 9 月 3 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

