



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322316002301

认证委托人名称： Eaton Electric Limited
 认证委托人地址： Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
 生产者名称： Eaton Electric Limited
 生产者地址： Tay House, 300 Bath Street, Glasgow, G2 4NA, United Kingdom
 生产企业名称： Eaton Electric Limited
 生产企业地址： Great Marlings Butterfield Luton Bedfordshire LU2 8DL
 United Kingdom

产品名称： 振动位移输入隔离栅
 系列、规格、型号： MTLx500
 标准： GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求，特发此证。

发证日期：2020年9月27日 有效期至：2025年9月26日

首次发证日期：2020年9月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322316002301

附件

产品名称： 振动位移输入隔离栅

型号规格： MTL4531
MTL5531

防爆标志： [Ex ia Ga] IIC

电气参数： 非本安端电气参数：

型号	接线端子代码	最高电压 (Um)
MTL4531	7, 8, 13, 14	250V
MTL5531	11, 12, 13, 14	250V

本安端电气参数：

型号	接线端子代码	最高输出电压 U _o (V)	最大输出电流 I _o (mA)	最高输出功率 P _o (mW)	内部等效参数	
					Ci (μF)	Li (mH)
MTL4531	3-1	26.6	94	660	0	0
	3-2	1.1	0.11	0.03	0	0
MTL5531	3-1	26.6	94	660	0	0
	3-2	1.1	0.11	0.03	0	0

批准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322316002301

附件

型号	接线端子代码	最高输入电压 U_i (V)	最大输入电流 I_i (mA)	气体组别	最大外部参数	
					C_o (μ F)	L_o (mH)
MTL4531	3-1	---	---	II C	0.094	4.02
				II B	0.73	16.09
				II A	2.42	32.19
	3-2	28	---	II C	10	1000
				II B	1000	1000
				II A	1000	1000
MTL5531	3-1	---	---	II C	0.094	4.02
				II B	0.73	16.09
				II A	2.42	32.19
	3-2	28	---	II C	10	1000
				II B	1000	1000
				II A	1000	1000

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司