

제 2015-BO-0553 호



(앞쪽)

안 전 인 증 서

MTL Instruments PVT Ltd.

No.3 Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur, Chennai, India India

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Shunt Zener Diode Barrier

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
MTL768+

인증번호
15-AV4BO-0553

[Ex ia] IIC

용량·등급 Um = 253V, Uo / Io / Po 는 뒷쪽 세부 파라미터 참조
 $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq 60^{\circ}\text{C}$

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

(뒷쪽)참조

2015년 10월 26일

한국산업안전보건공단 이사장



