

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England

申請者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire ENGLAND MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
製造者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire ENGLAND MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
品名	セイフティバリヤ (12Vシステム用)		
型式の名称	MTL 715+ (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3 a G 5		
定格	安全保持定格 本安回路 最大電圧 15V 最大電流 150mA 最大電力 0.56W 非本安回路 許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 0.31 μ F 本安回路許容インダクタンス 0.32mH 使用電圧、電流 DC 12V 100mA 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第T48688号		
有効期間	平成 6年 8月 1日から平成 9年 7月31日まで 平成 9年 8月 1日から平成12年 7月31日まで 平成12年 8月 1日から平成15年 7月31日まで 平成15年 8月 1日から平成18年 7月31日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 6年 8月 1日

記載事項変更
平成21年 9月 4日


労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成18年 8 月 1日から平成21年 7 月 31日まで	
	平成21年 8 月 1日から平成24年 7 月 31日まで	
	平成24年 8 月 1日から平成27年 7 月 31日まで	
	平成27年 8 月 1日から平成30年 7 月 31日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同一型式一覧表

定 格							備 考			
型式の名称	安全保持定格		本安回路 許容キャパシタンス	本安回路 許容インダクタンス	使用電圧	使用電流		周囲温度		
	本安回路	非本安回路								
MTL715+	最大電圧 15 V	許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V	0.31 μ F	0.32 mH	12V DC	100mA DC	60℃	4 個 正極用		
	最大電流 150 mA									2 個 正極用
	最大電力 0.56 W									
MTL715-					-12V DC	-100mA DC		2 個 負極用		

注1. 内は、供試品を示す。