

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England

申請者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire, ENGLAND MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England POWER COURT, Luton, Bedfordshire, ENGLAND MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
品名	セイフティバリヤ(18Vシステム用)		
型式の名称	MTL722+ (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造(非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3 a G 5		
定格	安全保持定格 本安回路 最大電圧 22V 最大電流 147mA 最大電力 0.81W 非本安回路 許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 0.1μF 本安回路許容インダクタンス 1.5mH 使用電圧、電流 DC 19V 50mA 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第一種安全設備 第T48692号		
有効期間	平成 6 年 8 月 1 日から平成 9 年 7 月 31 日まで 平成 9 年 8 月 1 日から平成 12 年 7 月 31 日まで 平成 12 年 8 月 1 日から平成 15 年 7 月 31 日まで 平成 15 年 8 月 1 日から平成 18 年 7 月 31 日まで		


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 6 年 8 月 1 日

記載事項変更
平成21年9月4日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成18年8月1日から平成21年7月31日まで	
	平成21年8月1日から平成24年7月31日まで	
	平成24年8月1日から平成27年7月31日まで	
	平成27年8月1日から平成30年7月31日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	





同型式一覧表

型式の名称	定 格					備 考			
	安全保持定格		本安回路 許容キャパシタンス	本安回路 許容インダクタンス	使用電圧		使用電流	周囲温度	
	本安回路	非本安回路							
MTL722+	最大電圧 22 V	許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V	0.1 μ F	1.5 mH	19V DC	50mA DC	60℃	正極用	
	最大電流 147 mA								
MTL722-	最大電力 0.81 W							-19V DC	-50mA DC

注1. 内は、供試品を示す。