



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England

申請者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
製造者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
品名	セイフティバリヤ (抵抗式温度計用)
型式の名称	MTL755ac (同一型式は別表のとおり)
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3aG5
定格	安全保持定格 本安回路 最大電圧 6V 最大電流 600mA 最大電力 0.45W 非本安回路 許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 40μF 本安回路許容インダクタンス 0.125mH 使用電圧、電流 AC 0.6V 250mA 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)
使用条件	
型式検定合格番号	第T48694号 第T48694号
有効期間	平成 6年 8月 1日から平成 9年 7月31日まで 平成 9年 8月 1日から平成 12年 7月31日まで 平成 12年 8月 1日から平成 15年 7月31日まで 平成 15年 8月 1日から平成 18年 7月31日まで


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 6年 8月 1日


記載事項変更
平成21年 9月 4日


労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成18年8月1日から平成21年7月31日まで	
	平成21年8月1日から平成24年7月31日まで	
	平成24年8月1日から平成27年7月31日まで	
	平成27年8月1日から平成30年7月31日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同一型式一覧表

型式の名称	定 格						備 考	
	安全保持定格		本安回路 許容キャパシタンス	本安回路 許容インダクタンス	使用電圧	使用電流		周囲温度
	本安回路	非本安回路						
MTL755ac	最大電圧 6 V 最大電流 600 mA 最大電力 0.45 W	許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V	40 μ F	0.125 mH	0.6V AC	250mA AC	60℃	交流用
MTL751ac	最大電圧 2 V 最大電流 200 mA 最大電力 0.05 W				0.3V AC	250mA AC		

 注1. 内は、供試品を示す。