

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England

申請者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
製造者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
品名	セイフティバリヤ (熱電対用)
型式の名称	MTL760ac
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3aG5
定格	安全保持定格 本安回路 最大電圧 10V 最大電流 400mA 最大電力 1.0W 非本安回路 許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 3.0μF 本安回路許容インダクタンス 0.27mH 使用電圧、電流 AC 6.0V 50mA 周囲温度 60℃
使用条件	
型式検定合格番号	第T48696号 第T48696号
有効期間	平成 6 年 8 月 1 日から平成 9 年 7 月 31 日まで 平成 9 年 8 月 1 日から平成 12 年 7 月 31 日まで 平成 12 年 8 月 1 日から平成 15 年 7 月 31 日まで 平成 15 年 8 月 1 日から平成 18 年 7 月 31 日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 6 年 8 月 1 日

記載事項変更
平成21年 9 月 4日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成18年 8 月 1日から平成21年 7 月 31日まで	
	平成21年 8 月 1日から平成24年 7 月 31日まで	
	平成24年 8 月 1日から平成27年 7 月 31日まで	
	平成27年 8 月 1日から平成30年 7 月 31日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

型式検定合格証

社団法人
特許庁