

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England

申請者	POWER COURT, LUTON, BEDFORDSHIRE-ENGLAND, LU1 3JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England POWER COURT, LUTON, BEDFORDSHIRE-ENGLAND, LU1 3JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
品名	セイフティバリヤ (抵抗ブリッジ用)		
型式の名称	MTL761ac		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3aG5		
定格	安全保持定格 本安回路 最大電圧 18V 最大電流 200mA 最大電力 0.45W 非本安回路 許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 0.17μF 本安回路許容インダクタンス 0.95mH 使用電圧、電流 AC 6.0V 100mA 周囲温度 60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第T48697号		
有効期間	平成 6年 8月 1日から平成 9年 7月31日まで 平成 9年 8月 1日から平成12年 7月31日まで 平成12年 8月 1日から平成15年 7月31日まで 平成15年 8月 1日から平成18年 7月31日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 6年 8月 1日

記載事項変更
平成21年 9月 4日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成18年8月1日から平成21年7月31日まで	
	平成21年8月1日から平成24年7月31日まで	
	平成24年8月1日から平成27年7月31日まで	
	平成27年8月1日から平成30年7月31日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

型式検定合格証

型式検定合格証

型式検定合格証