

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England

申請者	POWER COURT, Luton, Bedfordshire ENGLAND LU1 3JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
製造者	Great Marlings, Butterfield Luton Bedfordshire LU2 8DL England POWER COURT, Luton, Bedfordshire ENGLAND LU1 3JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
品名	セイフティバリヤ(12Vシステム用)
型式の名称	MTL765ac
防爆構造の種類	本質安全防爆構造(非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	3aG5
定 格	安全保持定格 本安回路 最大電圧 15V 最大電流 300mA 最大電力 1.125W 非本安回路 許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 0.31μF 本安回路許容インダクタンス 0.32mH 使用電圧、電流 AC 12.0V 50mA 周囲温度 60℃
使用条件	
型式検定合格番号	第48698号 第T48698号
有効期間	平成 6 年 8 月 1 日から平成 9 年 7 月 31 日まで 平成 9 年 8 月 1 日から平成 12 年 7 月 31 日まで 平成 12 年 8 月 1 日から平成 15 年 7 月 31 日まで 平成 15 年 8 月 1 日から平成 18 年 7 月 31 日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 6 年 8 月 1 日


記載事項変更
平成21年9月4日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成 18 年 8 月 1 日から平成 21 年 7 月 31 日まで	
	平成 21 年 8 月 1 日から平成 24 年 7 月 31 日まで	
	平成 24 年 8 月 1 日から平成 27 年 7 月 31 日まで	
	平成 27 年 8 月 1 日から平成 30 年 7 月 31 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

型式検定合格証

型式検定合格証