

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

東京都品川区東五反田1丁目8番13号

東京都港区芝大門2丁目7番5号

申請者	東京都港区高輪2-15-1-9 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 エム・ティ・エル工業株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England POWER COURT, LUTON, BEDFORDSHIRE ENGLAND, LU1 3 JJ MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.		
品名	セイフティバリヤ (コントローラ出力用)		
型式の名称	MTL787S+		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3 a G 5		
定格	安全保持定格 本安回路最大電圧 28.16V 本安回路最大電流 93mA 本安回路最大電力 0.655W 非本安回路許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 0.05μF 本安回路許容インダクタンス 2.75mH 使用電圧電流 DC 25.5V 50mA 周囲温度 60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第T53023号 第T53023号		
有効期間	平成10年 3月 3日から平成13年 3月 2日まで		
	平成13年 3月 3日から平成16年 3月 2日まで		
	平成16年 3月 3日から平成19年 3月 2日まで		
	平成19年 3月 3日から平成22年 3月 2日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成10年 3月 3日

記載事項変更
平成21年 9月 4日

記載事項変更
平成13年 1月17日

記載事項変更
平成22年 1月18日

再交付
平成13年 1月17日

労働大臣指定
型式検定代行機関
記載事項変更
平成27年 4月16日

社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成22年3月3日から平成25年3月2日まで	
	平成25年3月3日から平成28年3月2日まで	
	平成28年3月3日から平成31年3月2日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

