

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

~~東京都品川区東品川1丁目8番13号~~ ~~東京都港区芝大門3丁目37番5号~~

申請者	東京都港区南増子2丁目15番1号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 エム・アイ・エレクトロニクス株式会社
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England POWER COURT, BEDFORDSHIRE ENGLAND MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
品名	セイフティバリヤ(24Vシステム用)
型式の名称	MTL 796+ (同一型式は別表のとおり)
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	3 a G 5
定 格	安全保持定格 本安回路最大電圧 26.36V 本安回路最大電流 133mA 本安回路最大電力 0.75W 非本安回路許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 0.08μF 本安回路許容インダクタンス 1.529mH 使用電圧電流 DC 23.5V 50mA 周囲温度 60℃ (同一型式は別表のとおり)
使用条件	
型式検定合格番号	第一種電気工事士 第T49596号
有効期間	平成7年5月17日から平成10年5月16日まで 平成10年5月17日から平成13年5月16日まで 平成13年5月17日から平成16年5月16日まで 平成16年5月17日から平成19年5月16日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

記載事項変更

平成27年4月16日

平成7年5月17日

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日


記載事項変更
平成12年7月28日

労働大臣指定 型式検定代行機関 社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成19年 5 月 17日から平成22年 5 月 16日まで	
	平成22年 5 月 17日から平成25年 5 月 16日まで	
	平成25年 5 月 17日から平成28年 5 月 16日まで	
	平成28年 5 月 17日から平成31年 5 月 16日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同一型式一覧表

型式の名称	定 格					備 考
	安 全 保 持 定 格		本安回路 許容キャパシタンス	本安回路 許容インダクタンス	使用電圧電流	周囲温度
	本 安 回 路	非 本 安 回 路				
MTL796+	最大電圧 26.36V 最大電流 133mA 最大電力 0.75W	許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V	0.08 μ F	1.529mH	DC23.5V 50mA	60°C
MTL796-					DC-23.5V -50mA	負極用

注 1. ☐ 内 は、供 試 品 を 示 す。