



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

申請者	東京都港区芝大門二丁目7番5号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL United Kingdom Measurement Technology Ltd.		
品名	セイフティバリヤ (熱電対用)		
型式の名称	MTL 760 a c		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3 a G 5		
定格	本安回路 最大電圧 10 V 最大電流 400 mA 最大電力 1.0 W 許容キャパシタンス 0.855 μ F 許容インダクタンス 0.118 mH 非本安回路 許容電圧 AC 250 50/60 Hz、DC 250 V 周囲温度 -20℃~+60℃		
使用条件	セイフティバリヤの接地は、単独でA種接地工事に準じて行うこと。		
型式検定合格番号	第 T 6 6 5 9 1 号		
有効期間	平成24年10月18日から平成27年10月17日まで		
	平成27年10月18日から平成30年10月17日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成24年10月18日

記載事項変更

平成27年4月16日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

