

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区六本木六丁目7番6号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社	
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, United Kingdom Eaton Electric Limited	
品名	セイフティバリヤ (熱電対用)	
型式の名称	MTL 7 7 6 5 a c	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	3 a G 5	
防爆記号	i a 3 a G 5	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 2006) NIIS-TR-N0.39	
定格	本安回路最大電圧 15 V 本安回路最大電流 300 mA 本安回路最大電力 1.125 W 本安回路許容キャパシタンス 0.511 μF 本安回路許容インダクタンス 0.32 mH 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 周囲温度 -20℃~+60℃	
使用条件	1. 安全保持器の接地は、単独でA種接地工事に準じて行うこと。 2. セイフティバリヤと接続する本安機器は開閉接点を有さないこと。	
型式検定合格番号	第 T 6 9 7 2 4 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2020年 8月28日から 2023年 8月27日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2023年 8月28日から 2026年 8月27日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2026年 8月28日から 2029年 8月27日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2017年 8月28日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長