







# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	<del>東京都品川区東五反田1丁目8番13号</del> 東京都港区芝大門二丁目7番5号 <del>ム・ティール・エレクトロニクス株式会社</del> ターナー・インダストリーズ・ジャパン株式会社	
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England <del>Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JL, England</del> Measurement Technology Ltd.	
品名	絶縁バリヤ (ソレノイド・警報ドライバ、ループパワー式)	
型式の名称	MTL5022	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B	
定格	本安回路 最大電圧 25 V 最大電流 188 mA 最大電力 1.17 W 許容キャパシタンス 0.51 μF 許容インダクタンス 3.96 mH  非本安回路 許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V  周囲温度 60°C	
使用条件		
型式検定合格番号	<del>第015676号</del> 第TC15676号	
有効期間	平成13年12月28日 から 平成16年12月27日 まで	
	平成16年12月28日 から 平成19年12月27日 まで	
	平成19年12月28日 から 平成22年12月27日 まで	
	平成22年12月28日 から 平成25年12月27日 まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成13年12月28日


記載事項変更  
平成22年1月18日

記載事項変更  
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



# 型式検定合格証 (続)

有 効 期 間	平成 25 年 12 月 28 日から平成 28 年 12 月 27 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

