



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区赤坂八丁目11番37号 東京都品川区東品川1丁目8番13号 東京都港区芝浦三丁目7番5号 エム・アイ・エレクトロニクス株式会社 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3DU, England Measurement Technology Ltd.		
品名	セイフティバリヤ (6Vシステム用)		
型式の名称	MTL710ac (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C		
定格	本安回路最大電圧 10V 本安回路最大電流 200mA 本安回路最大電力 0.50W 非本安回路許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 3.0μF 本安回路許容インダクタンス 0.95mH 周囲温度 60℃		
使用条件			
型式検定合格番号	第TC15191号 第TC15191号		
有効期間	平成13年01月11日 から 平成16年01月10日 まで		
	平成16年1月11日 から 平成19年1月10日 まで		
	平成19年1月11日 から 平成22年1月10日 まで		
	平成22年1月11日 から 平成25年1月10日 まで		


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成13年01月11日 記載事項変更
平成27年4月16日

記載事項変更
平成22年1月18日


記載事項変更
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成25年1月11日から平成28年1月10日まで	
	平成28年1月11日から平成31年1月10日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同一型式一覧表

型式の名称	定格	備考
MTL710ac	本安回路最大電圧 10V 本安回路最大電流 200mA 本安回路最大電力 0.50W 非本安回路許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 本安回路許容キャパシタンス 3.0μF 本安回路許容インダクタンス 0.95mH 周囲温度 60℃	交流用
MTL710+		正極用
MTL710-		負極用

内は、供試品を示す。