



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区赤坂八丁目11番37号 東京都品川区東五反田1丁目8番13号 東京都港区芝大門3丁目7番5号 ムーディー・エレクトロニクス株式会社 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社	
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JJ England Measurement Technology Ltd.	
品名	セイフティバリヤ (12Vシステム用)	
型式の名称	MTL715+ (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IIB	
定格	本安回路最大電圧 15V 本安回路最大電流 150mA 本安回路最大電力 0.56W 非本安回路許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 本安回路許容キャパシタンス 2.25μF 本安回路許容インダクタンス 4.95mH 周囲温度 60℃	
使用条件		
型式検定台格番号	第C15643号 第TC15643号	
有効期間	平成13年12月03日から平成16年12月02日まで	
	平成16年12月3日から平成19年12月2日まで	
	平成19年12月3日から平成22年12月2日まで	
	平成22年12月3日から平成25年12月2日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成13年12月03日 記載事項変更
平成27年4月16日

記載事項変更
平成22年1月18日


記載事項変更
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成 25 年 12 月 3 日から平成 28 年 12 月 2 日まで	
	平成 28 年 12 月 3 日から平成 31 年 12 月 2 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	



同一型式一覧表

型式の名称	定 格	備考
MTL715+	本安回路最大電圧 本安回路最大電流 本安回路最大電力 非本安回路許容電圧 本安回路許容キャパシタンス 本安回路許容インダクタンス 周囲温度 15V 150mA 0.56W AC250V 50/60Hz DC250V 2.25 μF 4.95mH 60°C	正極用
MTL715-		負極用

□ は、供試品を示す。