



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都品川区産業安全技術協会 第8番13号 東京都港区赤坂八丁目11番37号

申請者	東京都品川区産業安全技術協会 第8番13号 東京都港区赤坂八丁目11番37号 エム・データ・エンジニアリング株式会社 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社																				
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JJ England Measurement Technology Ltd.																				
品名	セイフティバリヤ (12Vシステム用)																				
型式の名称	MTL 715 P+																				
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)																				
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C																				
定格	本安回路最大電圧 15 V 本安回路最大電流 291.5 mA 本安回路最大電力 1,093 mW 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 本安回路許容キャパシタンス 0.75 μ F 本安回路許容インダクタンス 0.32 mHまたは 外部配線の許容インダクタンスと抵抗の比 36 μ H/ Ω ($L_i \neq 0$ の時) 周囲温度 60°C																				
使用条件																					
型式検定合格番号	産業安全技術協会 第TC13451号																				
有効期間	<table><tr><td>平成11年02月06日</td><td>から</td><td>平成14年02月05日</td><td>まで</td><td></td></tr><tr><td>平成14年2月6日</td><td>から</td><td>平成17年2月5日</td><td>まで</td><td></td></tr><tr><td>平成17年2月6日</td><td>から</td><td>平成20年2月5日</td><td>まで</td><td></td></tr><tr><td>平成20年2月6日</td><td>から</td><td>平成23年2月5日</td><td>まで</td><td></td></tr></table>	平成11年02月06日	から	平成14年02月05日	まで		平成14年2月6日	から	平成17年2月5日	まで		平成17年2月6日	から	平成20年2月5日	まで		平成20年2月6日	から	平成23年2月5日	まで	
平成11年02月06日	から	平成14年02月05日	まで																		
平成14年2月6日	から	平成17年2月5日	まで																		
平成17年2月6日	から	平成20年2月5日	まで																		
平成20年2月6日	から	平成23年2月5日	まで																		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成11年02月06日 記載事項変更

平成27年4月16日

記載事項変更

平成22年1月18日

記載事項変更


平成21年9月4日

記載事項変更

平成12年7月28日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成23年2月6日から平成26年2月5日まで	
	平成26年2月6日から平成29年2月5日まで	
	平成29年2月6日から平成32年2月5日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

