



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区赤坂八丁目11番37号 東京都品川区東五反田五丁目59番1-3号 東京都港区芝大門三丁目7番5号 テム・ディー・エレクトロニクス株式会社 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社
製造者	Great Marlings Butterfield Luton Bedfordshire LU2 8DL England Luton Bedfordshire LU1 3JD England Measurement Technology Ltd.
品名	セイフティバリヤ (18VDCシステム用)
型式の名称	MTL722+ (同一型式は別表のとおり)
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C
定格	本安回路最大電圧 22V 本安回路最大電流 147mA 本安回路最大電力 0.81W 非本安回路許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 本安回路許容キャパシタンス 0.26μF 本安回路許容インダクタンス 1.75mH 周囲温度 60℃
使用条件	
型式検定合格番号	第TC16102号 第TC16102号
有効期間	平成14年10月21日から平成17年10月20日まで 平成17年10月21日から平成20年10月20日まで 平成20年10月21日から平成23年10月20日まで 平成23年10月21日から平成26年10月20日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。


平成14年10月21日 記載事項変更

平成27年4月16日

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成 26 年 10 月 21 日から平成 29 年 10 月 20 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	





同一型式一覧表

型式の名称	定 格	備考
MTL722+	本安回路最大電圧 本安回路最大電流 本安回路最大電力 非本安回路許容電圧 本安回路許容キャパシタンス 本安回路許容インダクタンス 周囲温度 22V 147mA 0.81W AC250V 50/60Hz DC250V 0.26μF 1.75mH 60°C	正極性
MTL722-		負極性

□ は、供試品を示す。