



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

~~東京都品川区東五反田1丁目3番18号~~ ~~東京都港区港南三丁目7番5号~~

申請者	東京都港区港南三丁目7番5号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 大・ディー・エス・エス株式会社
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England POWER-COURT, LUTON, BEDFORDSHIRE ENGLAND, LU1 3J1 MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
品名	セイフティバリヤ(4/20mA用)
型式の名称	MTL728ac (同一型式は別表のとおり)
防爆構造の種類	本質安全防爆構造(ia)(非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	II C
定 格	本安回路最大電圧 28V 本安回路最大電流 93mA 本安回路最大電力 0.65W 非本安回路許容電圧 AC 250V 50/60Hz DC 250V 本安回路許容キャパシタンス 0.13μF 本安回路許容インダクタンス 4.2mH 周囲温度 60℃
使用条件	
型式検定合格番号	第TC13185号 第TC13185号
有効期間	平成10年 2月10日から平成13年 2月 9日まで 平成13年 2月10日から平成16年 2月 9日まで 平成16年 2月10日から平成19年 2月 9日まで 平成19年 2月10日から平成22年 2月 9日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成10年 2月10日

記載事項変更
平成12年7月28日

記載事項変更
平成22年1月18日


労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長

記載事項変更
平成21年9月4日

記載事項変更


平成27年4月16日



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成22年 2 月 10日から平成25年 2 月 9日まで	
	平成25年 2 月 10日から平成28年 2 月 9日まで	
	平成 28年 2 月 10日から平成 31年 2 月 9日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	





同一型式一覧表

型式の名称	定格	備考
MTL728ac	本安回路最大電圧 本安回路最大電流 本安回路最大電力 非本安回路許容電圧 本安回路許容キャパシタンス 本安回路許容インダクタンス 周囲温度 28V 93mA 0.65W AC250V 50/60Hz DC250V 0.13 μF 4.2mH 60°C	交流用
MTL728+		正極用
MTL728-		負極用

☐ 内は、供試品を示す。