



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

~~東京都品川区東品川1丁目8番13号~~ ~~東京都港区芝大門1丁目7番5号~~

申請者	東京都港区麻布台1丁目1番1号 五木・テイ・エレクトロニクス株式会社 ターバー・インダストリーズ・ジャパン株式会社																				
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JJ, England Measurement Technology Ltd.																				
品名	セイフティバリヤ (抵抗ブリッジ用)																				
型式の名称	MTL 761 a c																				
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)																				
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C																				
定格	本安回路最大電圧 18 V 本安回路最大電流 200 mA 本安回路最大電力 0.45 W 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 本安回路許容キャパシタンス 0.42 μ F 本安回路許容インダクタンス 0.95 mH 周囲温度 60°C																				
使用条件																					
型式検定合格番号	第TC13286号 第TC 13286号																				
有効期間	<table><tr><td>平成10年05月29日</td><td>から</td><td>平成13年05月28日</td><td>まで</td><td></td></tr><tr><td>平成13年5月29日</td><td>から</td><td>平成16年5月28日</td><td>まで</td><td></td></tr><tr><td>平成16年5月29日</td><td>から</td><td>平成19年5月28日</td><td>まで</td><td></td></tr><tr><td>平成19年5月29日</td><td>から</td><td>平成22年5月28日</td><td>まで</td><td></td></tr></table>	平成10年05月29日	から	平成13年05月28日	まで		平成13年5月29日	から	平成16年5月28日	まで		平成16年5月29日	から	平成19年5月28日	まで		平成19年5月29日	から	平成22年5月28日	まで	
平成10年05月29日	から	平成13年05月28日	まで																		
平成13年5月29日	から	平成16年5月28日	まで																		
平成16年5月29日	から	平成19年5月28日	まで																		
平成19年5月29日	から	平成22年5月28日	まで																		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

平成10年05月29日

記載事項変更

平成27年4月16日

記載事項変更

平成22年1月18日


記載事項変更

平成21年9月4日

記載事項変更
平成12年7月28日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有効期間	平成22年5月29日から平成25年5月28日まで	
	平成25年5月29日から平成28年5月28日まで	
	平成28年5月29日から平成31年5月28日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

