



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区赤坂八丁目11番37号 東京都品川区東五反田1丁目8番13号 東京都港区芝大門2丁目3番5号 エム・ティ・エル・インダストリアル・システム株式会社 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社		
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL, England Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JD, England Measurement Technology Ltd.		
品名	セイフティバリヤ (抵抗ブリッジ用)		
型式の名称	MTL 764+ (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C		
定格	本安回路最大電圧 12 V 本安回路最大電流 24 mA 本安回路最大電力 72 mW 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 本安回路許容キャパシタンス 1.0 μ F 本安回路許容インダクタンス 60 mH 周囲温度 60°C		
使用条件			
型式検定合格番号	第C15679号 第TC15679号		
有効期間	平成13年12月28日 から 平成16年12月27日 まで		
	平成16年12月28日 から 平成19年12月27日 まで		
	平成19年12月28日 から 平成22年12月27日 まで		
	平成22年12月28日 から 平成25年12月27日 まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成13年12月28日 記載事項変更

平成27年4月16日

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

有 効 期 間

同一型式一覧表

型式の名称	定 格	備考
MTL764+	本安回路最大電圧 本安回路最大電流 本安回路最大電力 非本安回路許容電圧 本安回路許容キャパシタンス 本安回路許容インダクタンス 周囲温度 12V 24mA 72mW AC250V 50/60Hz DC250V 1.0 μF 60mH 60°C	正極用
MTL764-		負極用

☐ は、供試品を示す。