



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

東京都港区赤坂八丁目11番37号

東京都品川区東五反田1丁目8番13号 東京都港区芝大門3丁目7番5号

申請者	東京都港区赤坂八丁目11番37号 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 エム・ディー・エス・エル・エス・エル株式会社
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England POWER COURT LTD LUTON BEDFORDSHIRE ENGLAND MEASUREMENT TECHNOLOGY LTD.
品名	セイフティバリヤ(12Vシステム用)
型式の名称	MTL765ac
防爆構造の種類	本質安全防爆構造(ia)(非危険場所設置)
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C
定格	本安回路最大電圧 15 V 本安回路最大電流 300 mA 本安回路最大電力 1.125 W 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 本安回路許容キャパシタンス 0.75 μ F 本安回路許容インダクタンス 0.32 mH 周囲温度 60 $^{\circ}$ C
使用条件	
型式検定合格番号	第013167号 第TC13167号
有効期間	平成10年 1月30日から平成13年 1月29日まで 平成13年 1月30日から平成16年 1月29日まで 平成16年 1月30日から平成19年 1月29日まで 平成19年 1月30日から平成22年 1月29日まで

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成10年 1月30日

記載事項変更
平成12年7月28日

労働大臣指定
型式検定代行機関

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日

記載事項変更
平成27年4月16日

社団法人 産業安全技術協会長



型式検定合格証 (続)

[illegible]