

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区赤坂八丁目11番37号 東京都品川区東五反田1丁目8番13号 東京都港区芝大門2丁目7番5号 モム・テオ・エレクトロニクス株式会社 クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社	
製造者	Great Marlings, Butterfield, Luton, Bedfordshire, LU2 8DL England Power Court, Luton, Bedfordshire, LU1 3JJ England Measurement Technology Ltd.	
品名	セイフティバリヤ (4/20 mA信号用)	
型式の名称	MTL787SP+	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C	
定格	本安回路最大電圧 28 V 本安回路最大電流 119.3 mA 本安回路最大電力 835 mW 本安回路許容キャパシタンス 0.13 μ F 本安回路許容インダクタンス 2.47 mH 非本安回路許容電圧 AC 250 V 50/60 Hz DC 250 V 周囲温度 60 °C	
使用条件		
型式検定合格番号	第C15398号 第TC15398号	
有効期間	平成13年07月03日 から 平成16年07月02日 まで	
	平成16年 7 月 3日 から 平成19年 7 月 2日 まで	
	平成19年 7 月 3日 から 平成22年 7 月 2日 まで	
	平成22年 7 月 3日 から 平成25年 7 月 2日 まで	


機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成13年07月03日 記載事項変更
平成27年4月16日

記載事項変更
平成22年1月18日

記載事項変更
平成21年9月4日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 会長



型式検定合格証 (続)

[illegible]

添付図面一覧表

順番号	図 面 名 称	図 面 番 号	備 考
1	システム構成図	SCI-787SP+	
2	MTL700 シリーズセイフティバリヤ外形寸法図	CI700	
3	図 面 1	CI700-1	
4	図 面 2	CI700-2	
5	図 面 3	CI700-5	
6	図 面 4	CI787-29-1/3	
7	図 面 5	CI787-29-2/3	
8	図 面 6	CI787-29-3/3	
9	図 面 7	CI700-6	
10	防爆関連表示事項	LCI787SP+	

